



Signaturforklaring:

SOK	Sokkeloverkant
FOK	Fundamentsoverkant
FUK	Fundamentsunderkant
OK	Overkant
AFRN	Afrømningsniveau

HOVEDPROJEKT HUS K2.450

Noter:

Arbejdet skal udføres i henhold til DS-Norm for Betonkonstruktioner Eurocode 2 og Geoteknik Eurocode 7.
Middel konsekvensklasse CC2. Normal kontrolklasse.

Jordarbejder:
Opgravet råjord bortkøres.
Fyldgrus under terrændæk indbygges til en komprimeringsgrad ≥ 97 SP. Indbygning foretages lagvist i 0,2 - 0,3 m tykke lag under vanding med en passende tung pladevibrator.
Fyldgrus: Graderet sand- grusfyld 0/8

Beton:
Fundamenter, sokler og terrændæk F_{ck} = 25MPa moderat miljøklasse

Armering:
Armering Kamstål B 550 S

Styrkeparametre:
Ler: C_u=100 kN/m² C´=11 kN/m² φ´= 30° γ/γ´=18/8 kN/m²
Sand: φ´= 36° γ/γ´=18/8 kN/m²

Der foretages kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring af, at der overalt funderes på intakte aflejringer med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.

Dæklag:
25 mm mod forskalling
75 mm mod jord

Stødlængder:
Y8 = 400 mm, Y16 = 800 mm
Ved udsparinger og huller hvor specialarmering ikke er vist overklippes armeringen, og der suppleres ved siden af udsparingen/hullet med tilsvarende areal, ført en trækarmeringslængde forbi udsparingen.

Ubenævnte mål i mm. Koter i m.



REV.	ÆNDRING OMFATTER	DATO

SAGNKONGERNES VERDEN HUS

SAGNLANDET LEJRE - SLANGEALLEEN 2 4320 LEJRE - T 46 48 06 78

EMNE : Fundamentsplan

	TEGNET	GODKENDT	FORMAT	MÅLESTOK	TEGNINGSNUMMER	UDG.
DATO	24 11 2017	24 11 2017	30x126	1:50	K2.450	
NAVN	TN	PEJSA				

ARKITEKT:	WOHLERT ARKITEKTER A/S - AMAGERTORV 33, 1160 KØBENHAVN K	T: 33 13 93 08	SAGSNR.: 525-02
INGENIØRER:	E. TROELSGÅRD - FLAESKETORVET 75, DEN HAIDE KIDDEY, 1711 KØBENHAVN V	T: 32 96 22 12	SAGSNR.: 2135
ELINGENIØRER:	GERT CARSTENSEN - KIRKE VIERLØSEVEJ 38, 3500 VIERLØSE	T: 44 35 00 70	SAGSNR.: